

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ШКОЛА»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

**Инструкция
по пожарной безопасности
«О порядке содержания, осмотра,
приведения помещений
в пожаробезопасное состояние после окончания
учебных занятий»
№284/2025-ИПБ**

Введено с «01»сентября 2025 г

с. Александровка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ШКОЛА»
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОГЛАСОВАНО
Председатель ПК МБОУ
«Александровская школа»
_____ В.И. Трубачёв
(подпись)
Дата согласования 21.10.2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Александровская школа»
_____ И.Е. Супрун
(подпись) И.Е. Супрун
«21» октября 2025г. Приказ №421
* ОГРН 1159102935711

**Инструкция по пожарной безопасности
«О порядке содержания, осмотра, приведения помещений
в пожаробезопасное состояние после
окончания учебных занятий»
№ 284/2025-ИПБ**

1. Общие положения инструкции

1.1. Данная инструкция разработана для всех работников школы согласно:

- Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями от 03 февраля 2025 года, вступившими в силу с 1 сентября 2025 года
- Федеральному Закону от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями от 07 июня 2025 года;
- Приказом МЧС России от 16.12.2024 № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", вступившем в силу 1 сентября 2025 года
- Федеральному закону от 30 декабря 2009г №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" в редакции на 02.07.2013г;
- Федеральному Закону РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 14 июля 2022 года.

1.2. Настоящую инструкцию необходимо изучить и строго соблюдать.

1.3. Инструкция содержит сведения о порядке содержания и осмотра помещений, приведения их в пожаробезопасное состояние после окончания учебных занятий, перед их закрытием.

2. Общие пожаробезопасные мероприятия

2.1. Педагогический, технический, обслуживающий персонал и учащиеся школы обязаны знать и выполнять правила пожарной безопасности, уметь обращаться с первичными средствами пожаротушения.

2.2. Классные руководители, заведующие кабинетами учителя, заведующие мастерскими, столовой несут персональную ответственность за организацию и состояние противопожарной безопасности закрепленных за ними объектов.

2.3. В целях пожарной безопасности сотрудникам школы запрещается:

пользоваться неисправной электропроводкой и оборудованием, использовать бытовые электронагревательные приборы для обогрева помещений;

- оберывать электролампы бумагой или материей, заклеивать или закрывать провода обоями, плакатами, картинами, фотографиями, стендами и т.д.;
- использовать для устройства осветительной электросети телефонные провода;
- при проведении культурно-массовых мероприятий устраивать фейерверки, зажигать бенгальские огни и свечи, производить шумовые эффекты с помощью петард и других взрывоопасных средств и приспособлений;
- отогревать замершие водопроводные и иные трубы, батареи в здании школы открытым огнем (факелами, паяльными лампами); отогревание труб и конструкций здания производить только паром, горячей водой и другими безопасными средствами;
- оборудовать в подвальных помещениях учебной организации мастерские и склады, для обработки или хранения огнеопасных жидкостей и веществ;
- преграждать и загромождать пути к средствам пожаротушения;
- хранить на чердаках, лестничных клетках, в учебных кабинетах, мастерских, коридорах, подсобных помещениях горючие материалы;
- строить перегородки и размещать подсобные мастерские и лаборатории;
- использовать не по назначению средства пожаротушения;
- сдавать под охрану помещения, не проверенные в противопожарном отношении.

Коридоры, проходы, основные и запасные выходы из здания школы, лестничные клетки должны находиться свободными и не должны загромождаться. Двери выходов из классов, мастерских и других помещений должны открываться наружу. Двери тамбуров должны быть оборудованы самозакрывающимися устройствами.

2.3. Средства пожаротушения должны быть исправны, заправлены и иметь непропроченный срок годности, местонахождение их должно быть обозначено на схеме эвакуации и указателями.

2.4. В случае пожара весь персонал школы эвакуируется из здания школы, согласно плану эвакуации.

2.5. Ежедневно перед закрытием школы все классы, мастерские, столовая, подсобные помещения проверяются, электрические сети отключаются (мастерские, компьютерные классы, столовая с помощью рубильника) и сдаются под охрану сторожу с росписью в журнале сдачи.

Ответственный за пожарную безопасность _____ /Маликова Л.В./

С инструкцией ознакомлен (а)

«____» 20 __ г.

подпись (____) расшифровка подписи

